

施 工 状 況 確 認 書

◆ 助成対象者氏名	
◆ 設 置 場 所	稚内市

検 査 項 目	確 認 事 項	結 果 (良否等)
1. 流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2. 放流の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ逆流のおそれはないか。	
3. 誤接続の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4. 柵の位置及び種類	基点、屈曲点、合流点及び一定間隔毎に適切な柵が設置されているか。	
5. 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形破損のおそれはないか。	
6. かさ上げの状況	バルブの操作など、維持管理を容易に行うことができるか。	
7. 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃が行いにくい場所に設置されていないか。	
	保守点検、清掃の支障になる物が置かれてないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8. 漏水の有無	浄化槽本体	
	配管類	
9. 浄化槽の水平の状況	水平に保たれているか。	
10. 接触材等の変形、破損、固定の状況	ろ材又は接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
11. ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	

検 査 項 目	確 認 事 項	結 果 (良否等)
12. 消毒設備の変形、破損及び固定の状況	消毒設備に変形、破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13. ポンプ設備（流入ポンプ、放流ポンプ）の設置、稼働の状況	ポンプ枠に変形や損傷はないか。	
	ポンプ枠に漏水のおそれはないか。	
	設置されているポンプの能力は設計どおりか。	
	ポンプの固定は十分にされているか。	
	ポンプの取り外しは可能か。	
	レベルスイッチの稼働を妨げる配置となっていないか。	
14. 送風機の設置、稼働状況	防振対策は施されているか。	
	しっかり固定されているか。	
	アースはなされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
<p style="text-align: center;">上記のとおり確認したことを証します。</p> <p style="text-align: center;">年 月</p> <p style="text-align: center;">担当浄化槽設備士名 _____ (印)</p> <p style="text-align: center;">〔浄化槽設備士〕 _____</p> <p style="text-align: center;">〔免許交付番号〕 _____</p>		