

随 意 契 約 結 果 表

工事名	図書館ボイラー修繕
工事場所	稚内市 大黒4丁目 地内
工事概要	図書館の高温温水コイル交換、低温温水コイル交換、及び温水配管修繕一式
契約年月日	令和4年1月27日
契約相手方の商号・住所	桜井冷熱機械株式会社 稚内市大黒5丁目6番16号
契約金額	1,980,000円
工 期	令和4年1月28日 から 令和4年2月28日 まで
根拠規定	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
契約相手方の選定理由	<p>本修繕は、図書館のボイラー高温温水コイル及び低温温水コイルの交換等を行うものであります。</p> <p>経年劣化によりボイラーが故障し、館内の温度が設定温度まで上がらず館内環境に支障をきたしており、早急に直す必要があります。</p> <p>したがって、当該施設の機械設備点検業務を行っており、故障した設備を熟知し、かつ専門知識を有している下記業者との随意契約とする。</p>